Информация о фактических показателях технико-экономического состояния системы теплоснабжения АО «Мельинвест» за 2023 год.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя Факт 2023г
1	Подключенная нагрузка	Гкал/час	16,11
2	Выработка тепловой энергии	Гкал	15804,03
3	Потери тепловой энергии на собственные нужды в натуральном выражении	Гкал	296,5
	В процентном соотношении к выработке	%	1,9
4	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	15507,53
5	Потери тепловой энергии в сетях в натуральном выражении	Гкал	1571,5
	В процентном отношении к отпуску в сеть	%	10,0
6	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	13936,03
7	КПД котельного оборудования	%	92,77
8	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	2379
9	Расход топлива на производство тепловой энергии в натуральном выражении	тыс.куб.м.	2062
10	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	153,6
11	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии в сеть	кг.у.т./Гкал	156,0
12	Расход электроэнергии	тыс.квт.ч	905,00
13	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии	кВт.ч/Гкал	57,26
14	Расход воды	тыс.куб.м.	3,117