

**Информация о фактических показателях технико-экономического
состояния системы теплоснабжения АО «Мельинвест»
за 2025 год.**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя Факт 2025г
1	Подключенная нагрузка	Гкал/час	10,33
2	Выработка тепловой энергии	Гкал	13980,39
3	Потери тепловой энергии на собственные нужды в натуральном выражении	Гкал	260,62
	В процентном соотношении к выработке	%	1,86
4	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	13719,77
5	Потери тепловой энергии в сетях в натуральном выражении	Гкал	1746,18
	В процентном отношении к отпуску в сеть	%	12,7
6	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	11973,59
7	КПД котельного оборудования	%	93,19
8	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	2117
9	Расход топлива на производство тепловой энергии в натуральном выражении	тыс.куб.м.	1834,54
10	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	153,3
11	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии в сеть	кг.у.т./Гкал	156,2
12	Расход электроэнергии	тыс.квт.ч	945,8
13	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии	кВт.ч/Гкал	67,65
14	Расход воды	тыс.куб.м.	3,39